

江门市新会区环境保护局

新环改〔2018〕157号

江门市新会区环境保护局 责令改正违法行为决定书

当事人：富利建设集团有限公司

统一社会信用代码：91440101190527857P

法定代表人：周康

地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 11 楼 01-06

一、环境违法事实和证据

2018 年 4 月 10 日，我局委托广东利诚检测技术有限公司在江门市新会区骏凯豪庭 2 期建筑工地场界南侧 1 米（景湖轩 25 座侧）环境噪声进行监测，结果显示：1 号点位 64dB(A) 其噪声超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放 55dB(A) 的要求。我局已于 2018 年 5 月 16 号向你单位送达《责令改正违法行为决定书》（新环改〔2018〕116 号），责令该单位立即停止超标排放噪声，对防治设施进行整改，确保噪声达标排放。

2018 年 6 月 11 日，我局委托江门市新会区环境监测站在江

门新会骏凯豪庭2期工地的骏凯豪庭景湖轩28座门口1号点位对富力建设集团有限公司的江门新会骏凯豪庭2期工地噪声进行监测，结果显示：1号点位 $Leq62.4dB(A)$ ，其噪声超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中排放55dB(A)的要求。

以上事实，有监测报告（（新）环境监测（2018）第06112004号）、现场检查笔录、调查询问笔录、责令改正违法行为决定书（新环改〔2018〕116号）送达回执和照片为证。

你单位上述行为违反了《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条第一款、《广东省实施〈中华人民共和国环境噪声污染防治法〉办法》第二十条和《中华人民共和国环境保护法》第五十九条的规定。

二、责令改正的依据、种类

依据《广东省实施〈中华人民共和国环境噪声污染防治法〉办法》第三十二条（八）项的规定，我局决定：

责令你单位立即停止超标排放噪声，对防治设施进行整改，确保噪声达标排放。

三、责令改正的履行方式期限以及未改正的法律后果

你单位应自接到本决定书之日起立即履行上述处理决定，改正违法行为。我局将对你单位改正违法行为的情况实施复查。复查前，你单位可向我局报告改正情况，并附具相关证明材料。发现拒不改正的，我局将责令限期治理，同时依据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条的规定对你单位实施按日连续处罚。

按日连续处罚的计罚日数为责令改正违法行为决定书送达排污者之日的次日起，至环境保护主管部门复查发现违法排放污染物行为之日止。再次复查仍拒不改正的，计罚日数累计执行。按照按日连续处罚规则决定的罚款数额，为原处罚决定书确定的罚款数额乘以计罚日数。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向江门市环境保护局或者江门市新会区人民政府申请行政复议；也可在收到本决定书之日起六个月内向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议、也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定，我局将依法申请人民法院强制执行。

江门市新会区环境保护局

2018年6月15日