

# 江门市新会区环境保护局

新环改〔2018〕260号

## 责令改正违法行为决定书

当事人：江门市新会金瓶金属制品有限公司

统一社会信用代码：91440700766584644E

法定代表人：邓剑强

企业场所：江门市新会区会城镇民营工业园

### 一、环境违法事实和证据

近日我局执法人员对你公司依法进行检查，并在你单位废水标准排放口处取水样一个。根据江门市新会区环境监测站监测报告（报告号：（新）环境监测（2018）第09270072号）监测结果，你单位废水标准排放口外排废水中的CODcr、磷酸盐（以P计）污染因子浓度分别为130mg/L、16.7mg/L，其浓度分别超出你单位的污染物排放许可证和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）相关限值要求的0.44倍、32.4倍[CODcr：90mg/L、磷酸盐（以P计）：0.5mg/L]。

以上事实有江门市新会区环境保护局现场检查笔录、江门市新会区环境监测站监测报告（报告号：（新）环境监测（2018）第

09270072 号 ) 和现场照片等证据为凭。

## **二、责令改正的依据、种类**

根据《中华人民共和国水污染防治法》第二十一条第二款、第八十三条第二项，我局决定：

**责令你单位立即对废水治理设施进行整改，确保全部废水经处理后稳定达标排放。**

## **三、责令改正的履行方式期限以及未改正的法律后果**

你单位应自接到本决定书之日起立即履行上述处理决定，改正违法行为。我局将对你公司改正违法行为的情况实施复查。复查前，你单位可向我局报告改正情况，并附具相关证明材料。发现拒不改正的，我局将报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。同时依据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条对你单位实施按日连续处罚。

按日连续处罚的计罚日数为责令改正违法行为决定书送达排污者之日的次日起，至环境保护主管部门复查发现违法排放污染物行为之日止。再次复查仍拒不改正的，计罚日数累计执行。按照按日连续处罚规则决定的罚款数额，为原处罚决定书确定的罚款数额乘以计罚日数。

## **四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限**

你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内

向江门市环境保护局或者江门市新会区人民政府申请行政复议；  
也可在收到本决定书之日起六个月内向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议、也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定，我局将依法申请人民法院强制执行。

江门市新会区环境保护局

2018年10月8日

