

附件 1

教室（教学场所）采光和照明抽检结果汇总表

市（区）盖章：江门市新会区疾病预防控制中心

填报日期 2021 年 7 月 30 日

机构类别	辖区单位总数 (个)	抽检单位数 (个)	抽检项目符合要求单位数（个）									
			直接天然采光	采光系数	窗地面积比	照度平均值	采光方向	防眩光措施	室内表面反射比	装设人工照明	课桌面照度	黑板照度
托幼机构	141	7	7	5	5	1	—	—	—	—	—	—
校外培训机构	30	5	—	4	3	—	3	5	2	5	3	0*

注：采光测量方法按 GB/T5699 执行，照明测量方法按 GB/T5700 执行。

注释*：5 间校外培训机构中 1 间安装黑板，黑板照度不符合标准要求；1 间无安装黑板；3 间安装白板，白板照度无相关标准要求，不作评价。

填表人：林嘉华

联系电话：0750-6660613

审核人：陈日暖