

江门市新会区环境保护局

新环验〔2018〕81号

关于江门市新会区鼎源污水处理有限公司江门市新会区沙堆镇（3000m³/d）污水处理厂首期工程（1500t/d）项目噪声和固体废物竣工环保验收意见的函

江门市新会区鼎源污水处理有限公司：

你单位报送的《江门市新会区鼎源污水处理有限公司江门市新会区沙堆镇（3000m³/d）污水处理厂首期工程（1500t/d）项目噪声和固体废物竣工环境保护验收申请表》及有关资料已收悉。

我局于2018年12月4日组织对你单位的江门市新会区鼎源污水处理有限公司江门市新会区沙堆镇（3000 m³/d）污水处理厂首期工程（1500t/d）项目竣工环境保护验收进行了现场检查，并审阅了有关资料，形成噪声和固体废物的验收意见如下：

一、江门市新会区鼎源污水处理有限公司江门市新会区沙堆镇（3000 m³/d）污水处理厂首期工程（1500t/d）项目位于江门市新会区沙堆镇沙西村（N22° 18′ 21.8″ ,E113° 10′ 37.5″ ），占地面积5333平方米，设计处理能力为3000 m³/d（分两期进行，首期处理能力为1500 t/d。

二、本项目执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，基本符合该项目环评及审批文件（新环建〔2010〕166 号和新环建复〔2015〕6 号）提出的环境保护要求。项目产生的污泥经脱水干化处理后须交与有资质的单位进行处理处置。

三、广东顺德顺冠检测有限公司验收监测数据表明：项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 中的 2 类声环境功能区限值的要求。

四、经审核，你单位环境保护管理制度基本落实，所提供的验收资料齐全可信，符合验收条件，同意该项目噪声和固体废物竣工环保通过验收。

五、建议和要求：

（一）、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

（二）、进一步加强危险废物收集处理设施的运行管理，确保危险废物统一收集后交有资质的危险废物处理单位处置。

江门市新会区环境保护局

2018 年 12 月 24 日



抄送：沙堆镇城镇建设管理和环保局。