



201719121604



广东顺德顺冠检测有限公司

Guangdong Shunde Shunguan Testing Co.,Ltd

检测报告

报告编号: S18D20051006

检测项目名称: 生活污水、工艺废气、噪声

被测单位名称: 江门市新会区罗坑镇污水处理厂

被测单位地址: 江门市新会区罗坑镇陈冲村往冲大片

检测类别: 验收检测

报告编制日期: 2018-05-23

广东顺德顺冠检测有限公司



报告编制说明

1. 本实验室保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本实验室的采样程序按照有关环境检测技术规范和本中心的程序文件和作业指导书执行。
3. 报告无编审人、批准人(授权签字人)签名，或涂改，或未盖本实验室“检测专用章”均无效。
4. 本报告只对采样 / 送检样品检测结果负责。
5. 对本报告若有疑问，请向实验室查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起十个工作日内向实验室提出复检申请。对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。
6. 未经本实验室书面批准，不得部分复制本报告。

实验室地址：佛山市顺德区大良红岗居委会城西路 18 号 A 号楼 2 层 01 单元

邮政编码：528300

联系电话：0757-28798822

传真：0757-28798833

检测报告

报告编号: S18D20051006

广东顺德顺冠检测有限公司

一、检测目的:

了解江门市新会区罗坑镇污水处理厂生产过程中的污染物排放现状, 为环境管理提供依据。

二、检测概况:

被测单位名称	江门市新会区罗坑镇污水处理厂
被测单位地址	江门市新会区罗坑镇陈冲村往冲大片
联系人	徐总
联系电话	13929156000

三、检测内容:

表 1 检测内容一览表

检测类别	检测项目	检测位置	采样时间	样品状态	完成日期
生活污水	pH 值、悬浮物、色度、 化学需氧量、 五日生化需氧量、 石油类、动植物油、 总氮、氨氮、总磷、 粪大肠菌群数	处理前集水池	2018-05-07	浑浊、臭、 无浮油	2018-05-21
		废水排放口		无色、无气味、 无浮油	
		处理前集水池	2018-05-08	浑浊、臭、 无浮油	2018-05-21
		废水排放口		无色、无气味、 无浮油	
工艺废气	氨、硫化氢、臭气浓度、 甲烷（无组织）	排放源上、 下风向	2018-05-07	完好	2018-05-22
			2018-05-08	完好	2018-05-22
噪声	厂界环境噪声	项目界外 1 米	2018-05-07	—	现场检测
			2018-05-08	—	现场检测
采样人员	潘智聪、吴文冰				

检测报告

报告编号: S18D20051006



广东顺德顺冠检测有限公司

7、厂界噪声检测结果（见表9），布点位置（见附图3）

表9 检测结果

检测日期: 2018-05-07			天气状况: 晴天		风速: 2.2m/s		
测点编号	采样位置	主要声源	检测结果 dB(A)		执行限值 dB(A)		结果评价
			11:50 昼间	22:12 夜间	昼间	夜间	
H1	项目东面厂界外	界内设备	58.8	43.7	≤60	≤50	达标
H2	项目南面厂界外	界内设备	59.0	44.3	≤60	≤50	达标
H3	项目西面厂界外	界内设备	58.1	42.6	≤60	≤50	达标
H4	项目北面厂界外	界内设备	58.4	42.7	≤60	≤50	达标
检测日期: 2018-05-08			天气状况: 阴天		风速: 2.3m/s		
测点编号	采样位置	主要声源	检测结果 dB(A)		执行限值 dB(A)		结果评价
			11:32 昼间	22:20 夜间	昼间	夜间	
H1	项目东面厂界外	界内设备	58.6	43.9	≤60	≤50	达标
H2	项目南面厂界外	界内设备	59.1	44.2	≤60	≤50	达标
H3	项目西面厂界外	界内设备	58.3	42.4	≤60	≤50	达标
H4	项目北面厂界外	界内设备	58.5	42.9	≤60	≤50	达标
备注: 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类标准							