

江门市新会区发展和改革局文件

新发改〔2016〕122号

关于江门市新会区妇幼保健院新院工程 建设项目节能评估报告的审查意见

江门市新会区妇幼保健计划生育服务中心：

你中心报来《江门市新会区妇幼保健院新院工程建设项目节能评估报告》及有关材料收悉。经审查，具体意见如下：

一、原则同意该项目节能评估报告。

二、该项目占地面积61161平方米，建筑面积63500平方米，建成投入使用后年综合能源消费量（当量值）970.32吨标煤，其中能源消费量年耗电力731.18万千瓦时、天然气5.39万立方米，耗能工质年耗水25.18万立方米。

三、建设单位在落实节能评估报告提出的各项措施基础上，应改进和加强以下节能工作：

（一）在项目建设过程，进一步优化项目的施工生产工

艺流程及施工方案；做好主要设备和辅助设备的节能选型以及运行管理工作，以进一步降低项目能耗。

（二）项目建成后，要切实加强节能管理，确保各项节能措施的落实，提高节能管理水平。

四、该项目施工期间节能评估审查意见执行情况及有关重大事项请及时向我局报告。

江门市新会区发展和改革局

2016年9月14日

